



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie

HK.9022.3.21.2025.EK

Lublin, dnia

2025-12-30

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

w sprawie przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Osmolice, gm. Strzyżewice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, że badania jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Osmolice, gm. Strzyżewice z dnia 19.12.2025 r., zaopatrującego miejscowości na terenie Gminy Strzyżewice: Osmolice Pierwsze, Osmolice Drugie, Polanówka, Pszczela Wola, Żabia Wola oraz miejscowość Nowiny na terenie Gminy Głusk nie wykazały przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Osmolice, gm. Strzyżewice jest przydatna do spożycia.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Aneta Grabek

ul. Uniwersytecka 12 | 20-029 Lublin

+48 81 470 83 60

psse.lublin@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE: PL-82857-64012-JUWTG-29